

项目编号：LZSZYYCGYJ2023(09)

泸州市中医医院二次供水安全阀 采购项目

邀
请
竞
价
文
件

泸州市中医医院 编制

2023年5月

目录

第一章 竞价邀请	3
第二章 供应商须知	5
一、供应商须知前附表	5
第三章 供应商应提供的响应资料	7
一、供应商资格条件相关证明材料	7
二、承诺函	8
三、授权委托书	9
四、报价表	10
五、供应商认为需要提交的其他文件和资料	12

第一章 竞价邀请

我院拟对泸州市中医医院二次供水安全阀采购项目进行邀请竞价，兹邀请符合本次竞价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2023(09)

二、项目名称：泸州市中医医院二次供水安全阀采购项目

三、资金预算（最高限价）：31600 元。超过此价格作报价无效处理。

四、项目清单：本项目共计 1 个包，采购清单如下：

名称	安全泄压阀 1	安全泄压阀 2	安全泄压阀 3
型号	A41H-16P	A41H-16P	A41H-16P
公称通径 mm	65	65	65
流道直径 mm	50	50	50
开启高度 mm	≥2.5	≥2.5	≥2.5
公称压力 MPa	1.6	1.6	1.6
整定压力 MPa	0.5	0.9	1.5
排放压力 MPa	0.6	1.08	1.8
回座压力 MPa	0.4	0.72	1.2
压力等级	0.3-0.7	0.7-1.0	1.3-1.6
排量系数	0.16	0.15	0.15
适应介质	液体水等	液体水等	液体水等
适应温度℃	≤200	≤200	≤200
材质	304 不锈钢	304 不锈钢	304 不锈钢
数量（个）	3	3	2

五、供应商邀请方式

本次邀请竞价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：泸州市中医医院官网（<http://www.lzszyyy.com>）。

六、供应商参加本次邀请竞价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的

营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；

(三) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

(四) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

(五) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规【提供承诺函】；

(六) 其他特殊要求：无

七、邀请竞价文件发放时间、地点：

1. 邀请竞价文件发放时间：自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 26 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止（北京时间，节假日除外）

2. 邀请竞价文件获取：请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱 415310355@qq.com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式：网上报名获取邀请竞价文件。

八、递交响应文件截止时间：2023 年 5 月 30 日上午 8：30 时止（北京时间）。

文件接收时间：2023 年 5 月 30 日上午 8：30(北京时间) 以前密封递交至医院综合采购部。逾期送达的响应文件恕不接受。（本项目供应商不用现场参加开标，只需在规定递交响应文件截止时间之前将相关资料密封送达或邮寄至综合采购部办公室即可。邮寄地址：泸州市纳溪区杏林路 80 号泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室，收件人：宋女士，电话 17360602365）。

九、递交响应文件地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室。

十、响应文件开启时间：2023 年 5 月 30 日上午 8：30 时（北京时间）。

十一、开启地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼 8 楼综合采购部办公室。

十二、定标方式：符合要求且报价最低的供应商为成交人。

十三、联系方式

邀请竞价人：泸州市中医医院

报名联系人：宋女士 电话：17360602365

项目咨询人：贾先生 电话：13982489820

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请竞价人	名称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院二次供水安全阀采购项目 LZSZYYCYGYJ2023(09)
3	预算金额 (最高限价)	本项目预算金额（最高限价）：31600元。超过最高限价的报价作无效处理。 注：请供应商仔细核对报价表
4	采购方式	邀请竞价
5	邀请竞价办法	最低价中标
6	供货期限	合同签订后15个工作日内送至采购人指定地点。
7	联合体投标	本次不接受联合体投标。
8	构成邀请竞价文件的其他文件	邀请竞价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请竞价文件的有效组成部分。
9	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
10	邀请竞价保证金	本项目不收取投标保证金。
11	备选邀请竞价方案	不接受备选邀请竞价方案。
12	签字盖章	供应商必须按照邀请竞价文件的规定和要求签字、盖章。
13	响应文件份数	1份
14	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、供应商名称
15	递交响应文件地点	泸州市中医医院综合采购部办公室
16	开启时间和地点	开启时间： 2023年_5月_30日上午8:30时 （（北京时间））。

序号	条款名称	说明和要求
		开启地点：泸州市中医医院城南院区行政综合楼8楼综合采购部办公室（泸州市纳溪区杏林路80号）。
17	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请竞价文件解释权归邀请竞价人。
18	疫情防控	疫情期间，严格服从医院疫情防控管理。

第三章 供应商应提供的响应资料

一、供应商资格条件相关证明材料（实质性要求）

（一）提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位公章】

三、法定代表人授权书（实质性要求）

法定代表人授权书

致：泸州市中医医院

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目（项目编号）邀请竞价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关议价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：1. 法定代表人亲自参与比选，可不提供授权书，但需提供法定代表人身份证复印件。
2. 需附授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件（正反面）；

法定代表人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

四、报价表（实质性要求）

项目名称：XXXXXXXX

LZSZYYCGYJ2023（XXX）

项目清单	数量（台）	投标品牌（生产厂家）、规格型号、技术参数	投标单价（元/台）	投标总价（元）
安全泄压阀 1	3			
安全泄压阀 2	3			
安全泄压阀 3	2			
合计： 元（大写： ）				

1. 报价要求：供应商的报价是供应商响应邀请竞价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括为本次所提供产品的生产、保险、代理、运输、卸货、人工、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。**超过最高限价的报价做无效处理。**
2. 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。
3. 交货地址：泸州市中医医院采购人指定地点。
4. 供货期限：合同签订后 15 个工作日内送至采购人指定地点。
5. 付款方式：验收合格，采购人凭验收报告及供应商出具的正式发票在 10 个工作日内完成支付。
6. 技术要求：供应商拟投产品必须满足第一章“四、项目清单”相关技术参数要求，否则作无效报价处理。
7. 供应商交付产品时必须提供产品出厂合格证明及出厂检测合格报告，否则，采购人有权拒绝接收，供应商拒不履约的，采购人有权单方面解除合同。
8. 采购人将对供应商交付的产品在泸州市特种设备监督检验所进行检测，检测合格，相关检测费用由采购人承担，检测不合格，相关检测费用由供应商承担，并在规定时间内更换相关产品，直至全部检测合格为止。供应商拒不履约的，采购人有权单方面解除合同。
9. 售后服务：
 - 9.1 质保期：所有产品质保期为自验收合格之日起 3 年。产品制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担，质保期内，同一产品、同一质量问题连续 2 次维修仍无法正常使用的，更换相同型号产品，并对更换产品质量实行“三包”服务。
 - 9.2 质保期内发生质量问题，供应商在接到采购人电话通知后 5 小时内完成维修或更换，所有维

修及配件费用由供应商负责。如供应商未能在采购人规定时间内修复或更换，采购人有权委托第三方维修，所发生的所有费用均由供应商承担。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：年 月 日。

五、供应商认为需要提交的其他文件和资料