

项目编号： LZSZYYYCGYJ2023(11)

泸州市中医医院
火灾自动报警系统主机更换采购项目

邀
请
竞
价
文
件

泸州市中医医院 编制

2023年6月

目录

第一章 竞价邀请	错误! 未定义书签。
第二章 供应商须知	错误! 未定义书签。
一、供应商须知前附表	错误! 未定义书签。
第三章 供应商应提供的响应资料	错误! 未定义书签。
一、供应商资格条件相关证明材料	错误! 未定义书签。
二、承诺函	错误! 未定义书签。
三、报价表	错误! 未定义书签。
四、法定代表人授权书	错误! 未定义书签。
五、供应商认为需要提交的其他文件和资料	10

第一章 竞价邀请

泸州江阳泰宏消防器材经营部：

我院拟对泸州市中医医院火灾自动报警系统主机更换采购项目进行邀请单一来源竞价，兹邀请以上供应商参加。

一、项目编号：

二、项目名称：泸州市中医医院火灾自动报警系统主机更换采购项目

三、最高限价：35410.00 元。超过此价格作报价无效处理。

四、项目简介及要求（实质性）：本项目 1 个包，采购清单如下。

火灾自动报警消防联动控制系统设备清单

序号	产品名称	单位	数量	产品参数要求
1	火灾报警控制器/消防联动控制器(品牌：海湾)	套	1	琴台式，含 1 台琴台，7 寸真彩液晶显示，报警联动点总数为 2420 点，含打印机，根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直接控制盘。含控制器备电，含 JB-QT-GST5000H 火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件。
	总线制操作盘(品牌：海湾)		1	插盘结构，含 128 个手动控制点，可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态；适用于 JB-QG/QT-GST5000H 及 JB-QG/QT-GST9000H 火灾报警控制器/消防联动控制器，标准柜式 4U 结构。含 GST-LD-SD128H 总线制操作盘总线制操作盘嵌入式软件。
	直接控制盘(品牌：海湾)		1	柜式插盘结构，设有手动和自动输出控制功能，含 8 个直接控制点，具有外接线路发生短路及断路时的自检报警功能，采用 DC24V 有源输出和无源触点输入方式，须另购 ZD-02 终端器搭配使用；仅适用于 JB-QG/QT-GST5000H 及 JB-QG/QT-GST9000H 火灾报警控制器/消防联动控制器。含 GST-LD-KZ08H 直接控制盘直接控制盘嵌入式软件。
2	智能电源盘(品牌：海湾)	台	1	柜式插盘结构，DC24V/8A 输出，含 2 节 24AH/12V 电池备电，标准柜式 1U 结构。（5000H/9000H 琴台用）
3	联网接口卡(品牌：海湾)	块	1	JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H 及 JB-QG/QT-GST9000H

				的可选配卡，提供了一路光电隔离的标准 CAN 接口，用于控制器之间的 CAN 总线联网。
4	消防应急广播设备(品牌：海湾)	台	1	琴台柜式安装（功率 6400W），配接 JB-QT-GST5000、JB-QT-GST9000、JB-QT-GSTN3200、琴台式安装的 JB-QB-GST200、JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H、JB-QG/QT-GST9000H 及任何其他单节琴台柜安装形式 每台标配应急 GST-GBFB-200A/MP3 广播控制器 1 台；可按工程实际需求最多配套 15 台功率放大器（需要另选），且最多不超过 6400W，不含琴台柜（需要另选）
5	广播功率放大器(品牌：海湾)	台	1	GST-XG9000S 配套功率放大器，功率 300W，不含柜，可组入各式 19 英寸标准机柜中
6	消防电话(品牌：海湾)	台	1	消防通信专用设备，最多可以连接 512 路消防电话分机或 51200 个消防电话插孔，标准 2U 柜式结构
7	蓄电池	节	4	用于 GST-LD-D02H、GST-LD-D06H 电源盘，DY-200A 电源箱。

1. 交货时间：合同签订后 20 日内完成安装及调试。
2. 付款方式：验收合格后，全款支付。
3. 质保期：验收合格后 1 年。
4. 服务地点：泸州市中医医院，采购人指定地点。

注：以上条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理。

五、供应商邀请方式

本次邀请竞价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：[泸州市中医医院官网 \(http://www.lzszyyy.com\)](http://www.lzszyyy.com)

六、供应商参加本次邀请竞价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.1 具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在**响应文件**中提供复印件】；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

1.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规【提供承诺函】；

1.6 其他需要提供的资质证书：无

2. 本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】。

七、邀请竞价文件发放时间、地点：

1. 邀请竞价文件发放时间：自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 5 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止（北京时间，节假日除外）

2. 邀请竞价文件获取： 请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱 382101555@qq.com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式：网上报名获取邀请竞价文件。

八、递交响应文件截止时间：2023 年 7 月 6 日上午 9：00 时止（北京时间）。

文件接收时间：2023 年 7 月 6 日上午 9:00(北京时间) 以前密封递交至医院综合采购部逾期送达的响应文件恕不接受。

九、递交响应文件地点：泸州市中医医院综合采购部办公室；

十、响应文件开启时间：2023 年 7 月 6 日上午 09：00 时（北京时间）。

十一、开启地点：泸州市中医医院综合采购部办公室；

十二、联系方式

邀请竞价人：泸州市中医医院

报名联系人：万先生 电话：0830-2962180

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请竞价人	名 称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院火灾自动报警系统主机更换采购项目
3	最高限价	35410.00元。超过此价格作报价无效处理。
4	采购方式	邀请单一来源竞价
5	邀请竞价办法	符合要求的前提下即中标
6	交货时间	合同签订后10日内完成安装调试
7	联合体投标	本次不接受联合体投标。
8	构成邀请竞价文件的其他文件	邀请竞价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请竞价文件的有效组成部分。
9	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
10	邀请竞价保证金	本项目不收取投标、履约保证金。
11	备选邀请竞价方案	不接受备选邀请竞价方案。
12	签字盖章	供应商必须按照邀请竞价文件的规定和要求签字、盖章。
13	响应文件份数	1份
14	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、供应商名称
15	递交响应文件地点	泸州市中医医院综合采购部办公室
16	开启时间和地点	见第一章
17	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请竞价文件解释权归邀请竞价人。

第三章 供应商应提供的响应资料（实质性）

一、供应商资格条件相关证明材料

1.1 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位】；

二、承诺函

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的**邀请竞价**活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请竞价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请竞价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请竞价文件有异议的同时又参加邀请竞价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称： （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

参选日期：

三、报价表

项目名称：泸州市中医医院火灾自动报警系统主机更换采购项目

项目名称	设备型号和数量	要求	供应商报价
			_____元

1.报价要求：（1）供应商的报价是供应商响应邀请竞价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（包干价），包括为本次所提供的产品的生产、保险、代理、运输、安装，调试，培训，税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

2.以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

注：以上内容均为实质性要求。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

邀请竞价日期：年 月 日。

四、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：泸州市中医医院

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目（项目编号 ）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

注：1. 法定代表人亲自参与谈判，可不提供授权书，但需提供法定代表人身份证复印件。
2. 需附授权代表身份证复印件和法定代表人身份证复印件（正反面）；

法定代表人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

供应商名称： （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

五、供应商认为需要提交的其他文件和资料